



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau – Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, 11 lutego 2015 r.

DBA-2/240-3/2015

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „Remont pokoi biurowych, w tym malowanie, wymiana wykładziny podłogowej, roboty sanitarne oraz elektryczne w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieszczącym się w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1” wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie Nr 1

Punkt 18 i 19 przewidują zastąpienie istniejącej posadzki cementowej nową. Doświadczenie związane z tego typu pracami i rozwiązaniami stosowanymi w latach 50 XX wieku, oraz wiedza na temat budynku UOKiK, pozwala przypuszczać, że pod parkietem występuje lepik pochodzenia bitumicznego, tzw. subit. W trakcie jego usuwania wydzielają się silnie trujące i rakotwórcze pyły, osadzające się na ścianach i infrastrukturze budynku. Aby uniknąć rozproszczenia się tego pyłu stosuje się specjalną, szczelną wylewkę odcinającą subit od otoczenia. Warstwa ta zapewni szczelność i brak dalszego negatywnego wpływu subitu na otoczenie zarówno z poziomu podłogi jak i ewentualnego pyłu, który osadziłby się w trakcie zrywania warstw podkładowych.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w/w rozwiązania.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż nie wyklucza zastosowania szczelnej wylewki odcinającej subit od otoczenia ale w toku prac remontowych po zdjęciu klepki zastrzega sobie prawo do zdecydowania o konieczności jego usunięcia.

Pytanie Nr 2

Prosimy o określenie kategorii sieci, w jakiej ma ona zostać wykonana oraz o to czy ma ona być ekranowana.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. 26 zestawienia materiałów w przedmiarze instalacji elektrycznej wymaga się aby sieć stanowiły kable ekranowane – UTP 6e.

Zważywszy, iż odpowiedzi nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ani nie wymagają dodatkowego nakładu pracy w treści przygotowywanych ofert, **dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie**. Oferty należy składać do dnia 18 lutego 2015 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 18 lutego 2015 r. godz. 10:30.

Dyrektor Generalny Urzędu

Monika Bronkau-Ługowska