



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau – Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, 16 lutego 2015 r.

DBA-2/240-3/2015

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „Remont pokoi biurowych, w tym malowanie, wymiana wykładziny podłogowej, roboty sanitarne oraz elektryczne w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieszczącym się w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1” wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie Nr 1

Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie wykładziny dywanowej wysokości 5mm zamiast 6mm lecz o wyższej gramaturze (670g/m²) oraz większej gęstości runa (238000 pętelek/m²) od marki wykładziny określonej w projekcie.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż Zamawiający w opisie przedmiotu Zamówienia określa minimalne parametry dla wykładziny, więc dopuszcza większy ciężar włókna - 670 g/m² oraz większą gęstość runa - 238 000 pętelek/m² jednak wymaga minimalną wysokość - 6 mm.

Zważywszy, iż odpowiedzi nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ani nie wymagają dodatkowego nakładu pracy w treści przygotowywanych ofert, **dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie**. Oferty należy składać do dnia 18 lutego 2015 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 18 lutego 2015 r. godz. 10:30.

Monika Bronkau-Ługowska

Dyrektor Generalny Urzędu

